

OBEC JAHODNÁ

OBEČNÝ ÚRAD, 930 21 JAHODNÁ, NÁM SVÄTEJ TROJICE 294/3

Tel. č. 031/559 11 59

Fax. č. 031/559 11 39

Číslo: 11689/JA/132s/2022/033-BGy/004

Jahodná, 12.05.2023

ROZHODNUTIE

Obec Jahodná, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/ a určenia Okresného úradu Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-TT-OVBP2-2022/046021-002 zo dňa 26.10.2022 vo veci návrhu na územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Obec Trhová Hradská – splašková kanalizácia“ – líniová stavba na pozemkoch parc.č.: 114/2, 215/1, 215/4, 218/3, 219/11, 219/18, 219/31, 219/45, 221/1, 226/1, 248/5, 255/1, 257/1, 257/5, 257/7, 258/1, 258/9, 258/10, 258/22, 258/31, 330/44, 330/45, 330/46, 400/4, 405/7, 416/12, 416/24, 417/1, 418/2, 420/3, 420/4, 424/2, 425/3, 428/1, 428/148, 434, 435/6, 1072/2, 1072/3, 1072/60, 1103/1, 1103/3, 1152/77, 1152/102, 1160/3, 1160/51, 1160/55 registra „C“, 435/2 registra „E“ (435/2 registra „C“), 420 registra „E“ (420/1 registra „C“), 418/2 registra „E“ (69 registra „C“), 70/1 registra „E“ (70 registra „C“), 382, 384 registra „E“ (384/1 registra „C“), 419/1 registra „E“ (419/1 registra „C“), 419/2 registra „E“ (419/2 registra „C“), 416/301 registra „E“ (416/1 registra „C“), 420 registra „E“ (417/3 registra „C“), 215/2 registra „E“ (215/2 registra „C“), 1157/1 registra „E“ (1157/1 registra „C“), 1190/1 registra „E“ (1190/2 registra „C“), 1190/2 registra „E“ (1190/1 registra „C“), 433 registra „E“ (433/1 registra „C“), 874/1 registra „E“ (874/2 registra „C“), 269 registra „E“ (416/1 registra „C“), 1150/1 registra „E“ (1150 registra „C“), 1149/1 registra „E“ (1149 registra „C“), 1158/1 registra „E“ (1157/1 registra „C“), 424/1 registra „E“ (424/1 registra „C“), 424/1 registra „E“ (424/4 registra „C“) v katastrálnom území Trhová Hradská, obce Trhová Hradská, na pozemkoch parc.č.: 953/3, 953/6, 1008/6, 1008/9, 1008/10, 1008/11, 1008/49 registra „C“, v katastrálnom území Horné Mýto, obce Horné Mýto a na pozemkoch parc.č.: 130, 131/1, 132/3, 132/5, 133/1, 134/2, 211/2, 327/1, 331/96, 348/1, 348/4, 348/5, 348/7, registra „C“, 260, 261, 265, 266, 267, 269, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280/1, 280/2 registra „E“ (331/1 registra „C“), 210 registra „E“ (210 registra „C“), v katastrálnom území Ohrady, obce Ohrady, navrhovateľa zo dňa 30.11.2022 vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a §4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. toto

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„Obec Trhová Hradská – splašková kanalizácia“ – líniová stavba

navrhovateľ:	Obec Trhová Hradská, IČO: 00 305 766
v zastúpení starostom obce:	Ing. Gergelyom Törökom
so sídlom:	930 13 Trhová Hradská, Farský rad 488/1
v zastúpení spoločnosťou:	Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
	IČO: 36 550 949

so sídlom:

949 60 Nitra, Nábřežie za hydrocentrálou 4

sa umiestňuje

na pozemkoch parc.č.: 114/2, 215/1, 215/4, 218/3, 219/11, 219/18, 219/31, 219/45, 221/1, 226/1, 248/5, 255/1, 257/1, 257/5, 257/7, 258/1, 258/9, 258/10, 258/22, 258/31, 330/44, 330/45, 330/46, 400/4, 405/7, 416/12, 416/24, 417/1, 418/2, 420/3, 420/4, 424/2, 425/3, 428/1, 428/148, 434, 435/6, 1072/2, 1072/3, 1072/60, 1103/1, 1103/3, 1152/77, 1152/102, 1160/3, 1160/51, 1160/55 registra „C“
 435/2 registra „E“ (435/2 registra „C“)
 420 registra „E“ (420/1 registra „C“)
 418/2 registra „E“ (69 registra „C“)
 70/1 registra „E“ (70 registra „C“)
 382, 384 registra „E“ (384/1 registra „C“)
 419/1 registra „E“ (419/1 registra „C“)
 419/2 registra „E“ (419/2 registra „C“)
 416/301 registra „E“ (416/1 registra „C“)
 420 registra „E“ (417/3 registra „C“)
 215/2 registra „E“ (215/2 registra „C“)
 1157/1 registra „E“ (1157/1 registra „C“)
 1190/1 registra „E“ (1190/2 registra „C“)
 1190/2 registra „E“ (1190/1 registra „C“)
 433 registra „E“ (433/1 registra „C“)
 874/1 registra „E“ (874/2 registra „C“)
 269 registra „E“ (416/1 registra „C“)
 1150/1 registra „E“ (1150 registra „C“)
 1149/1 registra „E“ (1149 registra „C“)
 1158/1 registra „E“ (1157/1 registra „C“)
 424/1 registra „E“ (424/1 registra „C“)
 424/1 registra „E“ (424/4 registra „C“)

v katastrálnom území: **Trhová Hradská**

obce: **Trhová Hradská**

na pozemkoch parc.č.: 953/3, 953/6, 1008/6, 1008/9, 1008/10, 1008/11, 1008/49 registra „C“

v katastrálnom území: **Horné Mýto**

obce: **Horné Mýto**

na pozemkoch parc.č.: 130, 131/1, 132/3, 132/5, 133/1, 134/2, 211/2, 327/1, 331/96, 348/1, 348/4, 348/5, 348/7, registra „C“
 260, 261, 265, 266, 267, 269, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280/1, 280/2 registra „E“ (331/1 registra „C“)
 210 registra „E“ (210 registra „C“)

v katastrálnom území: **Ohrady**

obce: **Ohrady**

ako je to zakreslené na koordinačnej situácii, overenej v územnom konaní, ktorá tvorí súčasť tohto rozhodnutia,

ktorá pozostáva z nasledovných stavebných objektov :

SO 01 Splašková kanalizácia gravitačná

SO 02 Výtlačné potrubie z čerpacích staníc

SO 03 Kanalizačné odbočky

SO 04 Čerpacie stanice

SO 05 NN prípojka k čerpacím staniciam a čerpacím šachtám

Odber elektrickej energie sa zabezpečí meranými NN prípojkami z verejného rozvodu.

PS 01 Strojnotechnologická časť čerpacích staníc**PS 02 Elektrotechnologická časť čerpacích staníc**

Začatie konania bolo oznámené listom č. 11689/JA/132s/2022/033-BGy/002 dňa 17.01.2023 podľa § 36 stavebného zákona účastníkom konania, organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy verejnou vyhláškou.

Popis stavby:**SO 01 Splašková kanalizácia gravitačná**

Gravitačné kanalizačné vedenia sa navrhujú z potrubí PVC SN10 DN 315 hladkých uložených v minimálnom sklone 5,0 ‰, v celkovej dĺžke 10 847 m. Hĺbka uloženia potrubia sa navrhuje minimálne 1,8 m a maximálne 3,8 m pod terénom. Na sieti budú budované kanalizačné šachty kontrolné, koncové a sútokové. Ich vzájomná vzdialenosť bude maximálne 50 m. Šachty navrhujeme budovať prefabrikované železobetónové s vnútorným priemerom 1,0 m. Budú opatrené liatinovými prípadne kompozitnými poklopami s nosnosťou D400.

Po realizácii kanalizačnej siete sa vykoná skúška vodotesnosti vedenia ako aj kanalizačných šacht v zmysle platných noriem.

Komunikácia nad vedením sa upraví, pričom spätná úprava bude vykonaná v zmysle platných noriem, preplátovaním s rovnakou povrchovou úpravou ako bola pôvodná komunikácia.

SO 02 Výtláčne potrubie z čerpacích staníc

Výtláčne potrubia zabezpečujú transport splaškových vôd z čerpacích staníc jednak na čistiareň odpadových vôd jednak na ďalšie gravitačné odvádzanie splaškových vôd sieťou. Výtláčne potrubia sa navrhujú v dvoch dimenziách DN 110 (dĺžka 797 m) a DN 160 (dĺžka 3 072 m) z potrubí HDPE PN 10 v závislosti od prečerpávaného množstva splaškových vôd ako aj od dĺžky výtláčného potrubia. Potrubie sa bude ukladať v otvorenom výkope do pieskového lôžka, a rovnako z piesku bude riešený obsyp potrubia. Hĺbka uloženia potrubia sa bude pohybovať od 1,4 do 2,0 m. Na kanalizačnom výtlaku z obce Trhová Hradská do obce Ohrady sa vybudujú vo výškových lomových bodoch kanalizačné šachty identické so šachtami pre gravitačnú kanalizáciu. V predmetných šachtách budú osadené armatúry za účelom odkalenia a odvzdušnenia výtláčného potrubia. Osadené budú T kusy, redukované z DN 150 na 80, uzáver DN 80, C spojka pre napojenie požiarnej hadice a veko C.

Po realizácii výtláčnych potrubí sa vykoná na tlakových potrubíach tlaková skúška v zmysle platných noriem.

Navrhovaný počet kanalizačných šacht na výtlaku je 10 ks. Všetky šachty budú osadené na výtláčnom potrubí VA z čerpacej stanice ČS1 do obce Ohrady.

Výtláčne potrubie z obce Trhová Hradská do obce Ohrady je v jeho km 2,963 až po km 2,992 teda v dĺžke križuje Ohradský kanál v chráničke HDPE Pn10 DN 250 dĺžky 26 m. Križovanie bude riešené riadeným pretláčaním – mikrotunelážou. Tento spôsob križovania si nevyžaduje budovanie štartovacej ako ani prijímacej jamy a križovanie bude realizované priamo z terénu. Potrubie bude v chráničke uložené na klzných distančných podložkách. Začiatok a koniec chráničky budú opatrené gumenými objímkami, aby sa zabránilo vniknutiu vody a nečistôt do chráničky.

SO 03 Kanalizačné odbočky

Na gravitačnej kanalizačnej sieti budú vybudované kanalizačné odbočky, ktoré budú ukončené pred hranicou pozemku vlastníka nehnuteľností, ktorá sa bude na danú kanalizáciu pripájať. Kanalizačnú odbočku navrhujeme budovať z potrubí DN 160 v minimálnom sklone 2 ‰ (pre rodinné domy) a DN 200 v minimálnom sklone 1 ‰ (pre objekty občianskej vybavenosti). Kanalizačné odbočky budú na sieť napojené odbočkovým kusom (nalepovacie odbočky použiť nedoporučujeme). Odbočky budú

pri hranici pozemku budúceho producenta splaškových vôd ukončené plastovou revíznou šachtou DN 400 s poklopom v závislosti od predpokladaného zaťaženia. Predpokladaný počet odbočiek (počet napojených objektov) bude 85 % z celkového počtu domov 650 ks teda 553 kanalizačných odbočiek, čo zodpovedá približnému počtu trvale obývaných nehnuteľností. Presný počet bude zrejmý po rokovaní s jednotlivými vlastníkmi nehnuteľností a bude upresnený v ďalšom stupni dokumentácie. Napojenie ležatých rozvodov nehnuteľností na revíznou šachtu si bude riešiť každý vlastník nehnuteľnosti na vlastné náklady sám. Predpokladáme, že napojenie bude spravidla gravitačné. V prípade, že z dôvodu výškového osadenia konkrétnej nehnuteľnosti nebude možné napojiť existujúce ležaté rozvody nehnuteľnosti na revíznou šachtu (podzemné podlažie, nízko osadený dom voči verejnej kanalizácii, ...), vlastník nehnuteľnosti si vybuduje domovú prečerpávaciu stanicu na svoje náklady na svojom pozemku a napojí výtlak z tejto čerpacej stanice na revíznou šachtu.

SO 04 Čerpacie stanice

Čerpacie stanice na sieti sa navrhujú na prečerpávanie splaškových vôd jednak do obce Ohrady a následne na čistiare odpadových vôd, ako aj na zabezpečenie gravitačného odtoku splaškových vôd.

Čerpacie stanice sú navrhnuté ako prefabrikované spúšťané studne kruhového priemeru. Strop čerpacej stanice bude opatrený tromi vstupnými otvormi štvorcového prierezu s rozmermi min. 600 x 600 mm. Dve budú slúžiť na spúšťanie a vyťahovanie čerpadiel, jeden na prípadný vstup obsluhy a na odstránenie zhrabkov. Výška jednotlivých skruží bude 2,0 m. Celková výška čerpacej stanice bude okolo 7,0 m. V čerpacej stanici budú osadené vždy dve čerpadlá s kapacitou postačujúcou na odčerpanie celkového objemu splaškových vôd. Druhé čerpadlo je zabudovaná rezerva. Čerpadlá sa budú zapínať a vypínať prostredníctvom hladinových spínačov, pričom ich chod bude striedaný, aby sa opotrebovali rovnako.

Na zachytávanie zhrabkov bude slúžiť priečny rošt s nehrdzavejúcej ocele.

V obci navrhujeme vybudovať 9 ks čerpacích staníc.

Čerpacie stanice ako aj čerpacie šachty budú napojené na rozvod NN. Ovládanie čerpadiel bude riadené hladinovými a tlakovými spínačmi. Čerpacie stanice budú opatrené prenosom dát do velína čistiare odpadových vôd prostredníctvom SMS brán. Minimálny rozsah prenášaných dát bude: chod čerpadiel, poruchové hlásenie čerpadiel, havarijná hladina splaškových vôd v čerpacej stanici, alarm v prípade neoprávneného manipulovania s poklopom (nepovolený vstup).

SO 05 NN prípojka k čerpacím stanicám a čerpacím šachtám

Odber elektrickej energie sa zabezpečí meranými NN prípojkami z verejného rozvodu.

PS 01 Strojnotechnologická časť čerpacích staníc

PS 02 Elektrotechnologická časť čerpacích staníc

Odstránenie ornice a vytýčenie podzemných vedení si nevyžaduje vydanie stavebného povolenia a je možné ich uskutočniť na základe a v rozsahu tohto územného rozhodnutia. Stavebník uvedené práce môže zahájiť až po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia a rozhodnutia Okresného úradu Dunajská Streda, Pozemkového a lesného odboru o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Pre umiestnenie objektov, projektovú prípravu a realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:

Stavba „Obec Trhová Hradská – splašková kanalizácia“ – líniová stavba bude umiestnená na pozemkoch parc.č.: 114/2, 215/1, 215/4, 218/3, 219/11, 219/18, 219/31, 219/45, 221/1, 226/1, 248/5, 255/1, 257/1, 257/5, 257/7, 258/1, 258/9, 258/10, 258/22, 258/31, 330/44, 330/45, 330/46, 400/4, 405/7, 416/12, 416/24, 417/1, 418/2, 420/3, 420/4,

424/2, 425/3, 428/1, 428/148, 434, 435/6, 1072/2, 1072/3, 1072/60, 1103/1, 1103/3, 1152/77, 1152/102, 1160/3, 1160/51, 1160/55 registra „C“, 435/2 registra „E“ (435/2 registra „C“), 420 registra „E“ (420/1 registra „C“), 418/2 registra „E“ (69 registra „C“), 70/1 registra „E“ (70 registra „C“), 382, 384 registra „E“ (384/1 registra „C“), 419/1 registra „E“ (419/1 registra „C“), 419/2 registra „E“ (419/2 registra „C“), 416/301 registra „E“ (416/1 registra „C“), 420 registra „E“ (417/3 registra „C“), 215/2 registra „E“ (215/2 registra „C“), 1157/1 registra „E“ (1157/1 registra „C“), 1190/1 registra „E“ (1190/2 registra „C“), 1190/2 registra „E“ (1190/1 registra „C“), 433 registra „E“ (433/1 registra „C“), 874/1 registra „E“ (874/2 registra „C“), 269 registra „E“ (416/1 registra „C“), 1150/1 registra „E“ (1150 registra „C“), 1149/1 registra „E“ (1149 registra „C“), 1158/1 registra „E“ (1157/1 registra „C“), 424/1 registra „E“ (424/1 registra „C“), 424/1 registra „E“ (424/4 registra „C“) v katastrálnom území Trhová Hradská, obce Trhová Hradská, na pozemkoch parc.č.: 953/3, 953/6, 1008/6, 1008/9, 1008/10, 1008/11, 1008/49 registra „C“, v katastrálnom území Horné Mýto, obce Horné Mýto a na pozemkoch parc.č.: 130, 131/1, 132/3, 132/5, 133/1, 134/2, 211/2, 327/1, 331/96, 348/1, 348/4, 348/5, 348/7, registra „C“, 260, 261, 265, 266, 267, 269, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280/1, 280/2 registra „E“ (331/1 registra „C“), 210 registra „E“ (210 registra „C“), v katastrálnom území Ohrady, obce Ohrady, ako je to zakreslené na koordinačnej situácii, overenej v územnom konaní, ktorá tvorí súčasť tohto rozhodnutia.

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých organizácií a dotknutých orgánov štátnej správy:

1. Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava

S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami :

- Zabezpečenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity a zabezpečenie možnosti pripojenia do siete energetiky pre jednotlivé plánované odberné miesta je potrebné zmluvne riešiť s našou a.s. uzatvorením „Zmluvy o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná a.s.“. Návrh predmetnej zmluvy bude vystavená našou stranou po obdržaní záväznej žiadosti o pripojenie pre nové odberné miesta,
- Konkrétne technické podmienky pripojenia jednotlivých objektov budú dohodnuté až v zmluvách o pripojení do distribučnej sústavy medzi žiadateľom a ZSD a.s. ako prevádzkovateľom distribučnej sústavy v dotknutej lokalite a budú závislé od aktuálnych technických možností sústavy v čase podania žiadosti o pripojenie, pričom nie je výlučné, že tieto môžu byť iné, ako v čase vydania tohto stanoviska,
- Pred započatím výkopových prác je potrebné presné vytýčenie podzemných vedení v majetku Západoslovenská distribučná a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, ktoré si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda,
- V prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie /oboznámenie/ o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,
- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant,

- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame zaslať na posúdenie na Západoslvenská distribučná, a.s., Tím SEZ Juh Dunajská Streda

2. ZsVS a.s. OZ Dunajská Streda

K predloženému PS dávame nasledovné vyjadrenie:

- K navrhovanému riešeniu odkanalizovania obce Trhová Hradská a odvádzania splaškových odpadových vôd do ČOV Kútniky v zmysle uvedenej koncepcie nemáme zásadné pripomienky.
- Z technického hľadiska máme nasledovné pripomienky:
 - Nakoľko sa v obci Trhová Hradská nachádza verejný vodovod, je potrebné vytýčiť polohu verejného v správe nášho závodu.
 - Presné vytýčenie podzemných vedení v správe nášho závodu Vám prevedú pracovníci nášho závodu na Vašu písomnú objednávku. Kontaktná osoba Ing. Tóth tel. č. 031/7737318.
 - Pri výstavbe žiadame dodržať STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení ako i ochranné pásmo potrubia t.j. 1,8 m na obidve strany.
 - V miestach križovania, resp. blízkom súbehu s podzemnými inžinierskymi sieťami je potrebné výkopové práce vykonať bez použitia mechanizmov. Každý úsek križovania s potrubiami našich sietí a každý úsek súbehu s potrubiami našich sietí zasahujúcich do ich ochranného pásma musí byť pred zasypaním skontrolovaný pracovníkom našej spoločnosti.
- Nakoľko odvádzanie odpadových vôd z obce Trhová Hradská bude cez stokovú sieť obce Ohrady a následne do obce Kútniky, súhlas na napojenie na verejnú kanalizáciu si musíte vyžiadať aj od vlastníkov kanalizácií – Obec Ohrady a Kútniky.
- Hydrotechnickým výpočtom žiadame preukázať, že dotknuté prečerpávacie stanice v obci Ohrady a Kútniky kapacitne vyhovujú na prečerpávanie zvýšeného množstva odpadových vôd. V opačnom prípade žiadame riešiť aj rekonštrukciu čerpacích staníc
- K uvedeniu PČS-OV do prevádzky investor zabezpečí nasledovnú dokumentáciu (z časti elektro):
 - 1 kV prípojka:
 - Plán skutočného vyhotovenia (situačný výkres, rezy káblových rýh, JPSCH, uzemnenie RE, hlavný istič prispôsobený k čerpadlám)
 - Správa o prvej OPaOS EZ (Východisková revízná správa)
 - Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača
 - Vyhlásenie o zhode EZ a použitých materiálov
 - Protokol o určení vonkajších vplyvov prostredia na EZ
 - Geodetické zameranie 1 kV prípojky
 - Technická časť a AS RTP:
 - PD skutočného vyhotovenia PČS-OV (musí obsahovať)
 - Motoristická inštalácia
 - Ochrana proti atmosférickému prepätiu
 - Doplňková ochrana s prúdovým chráničom
 - Kompenzácia jalového výkonu kalových čerpadiel
 - Možnosť napájania PČS-OV elektrickým zdrojovým agregátom v prípade výpadku dodávky elektrickej energie
 - Vonkajšia a vnútorná uzemňovacia sieť
 - Uzemnenie rozvádzača technológie
 - Protokol vonkajších vplyvov na elektrické zariadenie
 - Dispečerské riadenie
 - Zoznam prenášaných veličín
 - Údržba zariadení
 - Zabezpečovací systém
 - Prevádzkové a bezpečnostné predpisy

Správa o prvej OPaOS EZ (Východisková revízia správa)
 Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača
 Vyhlásenie o zhode EZ a použitých materiálov
 Osvedčenie PD s TI
 Úradná skúška s TI
 Prenos dát musí byť kompatibilný so systémom ZsVS a.s.

3. ZsVS a.s. Nitra

Vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie:

Kanalizačná sieť v obci Trhová Hradská je navrhnutá ako gravitačná kanalizácia s deviatimi prečerpávacími stanicami. Kanalizačné odbočenie sú navrhnuté v súlade s požiadavkami novelizovaného zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Zásadnú pripomienku máme k navrhovanému spôsobu zachytávania zhrabkov v čerpacích staniach osadením nerezových hrablic v čerpacej stanici pred čerpadlami. Z dôvodu potreby častého fyzického čistenia osadených hrablic, navyše v stiesnenom priestore je takéto riešenie z pohľadu prípadného budúceho prevádzkovateľa ťažko akceptovateľné. Prijateľnejšie je riešenie ochrany čerpadiel osadením vyťahovacieho hrablicového koša, ktoré si však tiež vyžaduje častú časovo aj finančne nákladnú opravu a potrebu riešenia odvozu zachytených zhrabkov. Najideálnejším riešením (overené v praxi), je použitie čerpacích staníc (suchých alebo mokrých) s vhodným typom osadených čerpadiel, ktoré si vedia poradiť s mechanickými nečistotami bez nutnosti ich zachytávania.

Nakoľko odvádzanie odpadových vôd z obce Trhová Hradská bude cez stokovú sieť obce Ohrady a následne obce Kútniky, je bezpodmienečne nevyhnutné preverenie kapacít dotknutých kanalizačných zberačov a čerpacích staniach v uvedených obciach.

Vzhľadom k tomu, že ako budúci prevádzkovateľ splaškovej kanalizácie je uvažovaná ZsVS, a.s., požadujeme v ďalšom stupni PD riešiť AS RTP a MaR čerpacích staníc na stokovej sieti v súlade so štandardmi pre projektovanie, realizáciu MaR a AS RTP v rámci VK, požadovanými v našej spoločnosti (viď. príloha).

4. Slovak Telekom a.s., Bratislava

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Podľa §21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, pre územného a stavebného konania a v zmysle ďalších predpisov.

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií /ďalej len SEK/ spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom /§23 zákona č. 452/2021 Z.z./ a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí /najneskôr pred

spracovaním projektovej dokumentácie stavby/, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženie SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621

- V zmysle §21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zázake zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si odborné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba len účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Menyhárt Zoltán, info@unitel.sk, 0911 242212

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

Upozornenie: v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST

V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

5. SPP – distribúcia a.s. Bratislava

Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení

Záujmové územie: Obec: Trhová Hradská, Ohrady – podľa projektovej dokumentácie

Názov stavby: Trhová Hradská – Tlaková a gravitačná splašková kanalizácia

V záujmovom území sa nachádzajú:

Plynárenské zariadenie (technický objekt): VTL plynovod DN100, PN4,0 MPa, STL plynovody a prípojky, PN300 kPa

Ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno

Bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, /ďalej len „orientačné znázornenie/ je prílohou tohto stanoviska.

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia alebo realizácie stavby alebo výkonu iných činností.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „Zákon o energetike“/:

Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby)
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
- V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
 - Rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - Zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadením,
 - Zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
 - Zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

Osobitné podmienky:

- Navrhované umiestnenie stavby SO – Tlaková splašková kanalizácia na parc. č. 348/1 k.ú. Ohrady zasahuje do bezpečnostného pásma plynárenského zariadenia (VTL plynovod).
- Zriaďovať stavby v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení je možné iba po predchádzajúcom súhlase SPP-D, ktorý doposiaľ nebol vydaný.
- Podmienky umiestnenia stavby v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení stanoví SPP-D na základe osobitnej žiadosti o udelenie súhlasu pre umiestnenie stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení a to na tlačive zverejnenom na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- Upozornenie: Pred podaním žiadosti o vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie žiadame riešiť aj súhlas s umiestnením stavby v ochrannom pásme plynárenských zariadení, ktorý musí byť zapracovaný v PD pre stavebné povolenie.
- Upozorňujeme, že trafostanica TS EH6 a jej uzemnenie na parc. č. 226/12, 226/3 v k.ú. Trhová Hradská (nie je súčasťou projektu) má byť podľa TPP 906-01 R2 (čl.6.3.1) vo vzdialenosti minimálne 10m od existujúceho PZ oc. DN80, PN300 kPa.

Pri realizácii stavebnej akcie nedôjde k styku PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a usmernenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko a.s. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange pre INVESTORA vykoná Orange a.s., alebo nim poverená servisná organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie Orange. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

- Vo vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m / v ochrannom pásme 1,5 m / na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržať zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovanie zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
- aby odkryté PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

5. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o ŽP

Realizácia akcie z hľadiska **odpadového hospodárstva** je možná za nasledovných podmienok :

- počas stavebných a búracích prác nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve,

- ku kolaudačnému konaniu žiadame dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia odpadov vzniknutých zo stavebnej a búracej činnosti, a predložiť evidenciu vedenú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákonov o odpadoch,
- po dokončení stavby porušené povrchy upraviť do pôvodného stavu.
- dodávateľ stavby je povinný stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe komunikácie a spevnených plôch.

Realizácia predmetnej stavby z hľadiska **ochrany vodných pomerov** je možná za nasledovných podmienok:

- Na uskutočnenie vodnej stavby „Obec Trhová Hradská – Splašková kanalizácia“ je potrebné povolenie tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona
- Na uskutočnenie vodnej stavby – zmena splaškovej kanalizácie v obci Ohrady, ktorá súvisí s napojením kanalizačného systému obce Trhová Hradská, je potrebné povolenie tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona
- Vydanie stavebného povolenia vodnej stavby Obec Trhová Hradská – Splašková kanalizácia musí byť vydané pred vydaním stavebného povolenia zmeny splaškovej kanalizácie v obci Ohrady
- K územnému konaniu vyžiadať súhlas vlastníka verejnej kanalizácie s napojením výtlaku na kanalizáciu v obci Ohrady
- K územnému konaniu vyžiadať súhlas vlastníka a prevádzkovateľa čistiarne odpadových vôd s odvádzaním odpadových splaškových vôd z obce Trhová Hradská na ČOV Kútники
- Na stavbu je potrebný súhlas v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona – križovanie potrubí s Ohradským kanálom, k žiadosti o súhlas žiadame predložiť vyjadrenie správcu Ohradského kanála
- V zmysle § 5 zákona ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie (ďalej len „prevádzkovateľ“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií a ktorá prevádzkuje verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu
- Ďalší stupeň žiadame predložiť na vyjadrenie

Realizácia uvedenej činnosti je z hľadiska **ochrany prírody a krajiny** možná za nasledovných podmienok:

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu v zastavanom území obce si vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody – Obec Trhová Hradská podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- upozorňujeme Vás na základe § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ak je na konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín príslušná obec, ktorá je zároveň aj žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, okresný úrad určí, ktorá obec vykoná konanie o vydaní súhlasu na výrub dreviny
- v prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu mimo zastavanom území obce si vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody – Okresného úradu Dunajská Streda - podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- pri stavebných, výkopových alebo iných prácach je nutné dodržiavať arboristický štandard č. 2 – Ochrana drevín pri stavebnej činnosti
- v území NPR sa nebudú realizovať žiadne drobné ani dočasné stavby bez ďalšieho posúdenia

- na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, na základe § 14 ods. 2 písmena h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Okresného úradu v sídle kraja – Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, na vykonávanie terénnych úprav, najmä výkopov a násypov, ktorými dochádza k narušeniu pôdneho krytu alebo materskej horniny, ak sa na ich vykonanie nevyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu

6. RÚVZ v Dunajskej Strede

Záväzné stanovisko:

S návrhom obce Trhová Hradská na územné konanie stavby „Obec Trhová Hradská – Splašková kanalizácia“ v k.ú. Trhová Hradská obce Trhová Hradská sa súhlasí.

V rámci tohto konania boli posudzované možné dôsledky umiestnenia stavby na zdravie ľudí. Posúdenie stavebnotechnického riešenia stavby nebolo predmetom tohto konania. Za jeho zosúladenie s platnými právnymi predpismi na ochranu zdravia sú zodpovední investor a projektant stavby.

Po preskúmaní predloženého podania bolo zistené, že pri umiestnení predmetnej stavby budú splnené podmienky ochrany verejného zdravia.

7. Krajský pamiatkový úrad Trnava

Za účelom záchrany predpokladaných archeologických nálezov v zemi a dokumentácie predpokladaných archeologických situácií v zemi na území „Obec Trhová Hradská – Splašková kanalizácia“ na pozemkoch v katastrálnom území Trhová Hradská obce Trhová Hradská, v katastrálnom území Horné Mýto obce Horné Mýto a v katastrálnom území Ohrady obce Ohrady stavebník zabezpečí v zmysle § 35 ods. 7 v nadväznosti na § 35 ods. 4 písm. b) pamiatkového zákona vykonanie záchranného pamiatkového výskumu (ďalej len „výskum“).

1. KPÚ TT podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky vykonávania tohto výskumu:

a/ druh výskumu: archeologický,

b/ rozsah vykonávaného výskumu: na celej ploche výkopových prác stavby „Obec Trhová Hradská – Splašková kanalizácia“ na pozemkoch v katastrálnom území Trhová Hradská obce Trhová Hradská, v katastrálnom území Horné Mýto obce Horné Mýto a v katastrálnom území Ohrady obce Ohrady,

c/ spôsob vykonávania výskumu:

Archeologický výskum bude pozostávať z obhliadky zemných prác, vyhľadávania a vyzdvihnutia archeologických nálezov z hádl a ryhy, dočistenia, odkrytia a dokumentácie archeologických situácií počas stavby. Zemina z výkopov v mieste zistenia archeologických nálezov sa preskúma detektorom kovov.

2. Pri zabezpečení výskumu je stavebník povinný:

a/ podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,

b/ v zmysle § 39 odsek 3 zabezpečiť vykonanie výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 36 odsek 4 pamiatkového zákona /ďalej „oprávnená osoba“, s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania výskumu, určené týmto rozhodnutím,

c/ o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ TT

d/ doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať výskum,

e/ zabezpečiť vyhotovenie a bezodplatne odovzdať jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 odsek 11 pamiatkového zákona KPÚ Trnava a jedno vyhotovenie Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Výskumná dokumentácia spolu so stanoviskom

Pamiatkového úradu SR bude odovzdaná do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu.

3. Oprávnená osoba výskumom získané odborné poznatky spracuje vo výskumnej dokumentácii v zmysle § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu.
4. Archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich odovzdania alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol bude o.i. obsahovať zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických nálezov.
5. Objav nehnuteľných nálezov archeologickej povahy /napr. architektúr a hrobov/ oprávnená osoba bezodkladne ohlási KPÚ TT.

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk budú vykonávať pracovník KPÚ TT.

Toto rozhodnutie platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby. Podmienky tohto rozhodnutia žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre danú stavbu.

8. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor krízového riadenia

Záväzné stanovisko k zmene stavby „Obec Trhová Hradská – Splašková kanalizácia“ z hľadiska civilnej ochrany:

Po preštudovaní a posúdení predloženej dokumentácie Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia dospel k záveru, že k uvedenej dokumentácii z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Obec Trhová Hradská – Splašková kanalizácia“ súhlasí.

9. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemnej komunikácie Stanovisko k PD pre územné konanie:

- Nakoľko určitá časť stavby bude zasahovať do ochranného pásma cesty III/1395 (20 m osi cesty – platí mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom, ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu, cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia obce, ak je zastavané územie v zmysle územného plánu vymedzené len po jednej strane pozemnej komunikácie, avšak samotná komunikácia nie je v zmysle územného plánu súčasťou zastavaného územia, v dotknutom úseku komunikácia požíva ochranu v podobe ochranného pásma), je potrebné podať žiadosť v štádiu prípravnej dokumentácie na okresný úrad pre vydanie záväzného stanoviska, ktorým sa povolí výnimka zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty. K vydaniu záväzného stanoviska je potrebné záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva PZ v Dunajskej Strede, ODI a stanovisko Správy a údržby ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda.
- Vzhľadom k tomu, že sa cesta III/1395, III/1397 a III/1399 bude užívať iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré je určená (umiestnenie inžinierskych sietí do telesa cesty a do zeleného pásu vedľa cesty), je potrebné povolenie na zvláštne užívanie cesty od cestného správneho orgánu, t.j. okresného úradu pred realizáciou stavby. K vydaniu povolenia je potrebné záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva PZ, ODI Dunajská Streda a stanovisko Správy a údržby ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda.
- Ak pri realizácii predmetnej stavby dôjde k obmedzeniu premávky, pracovisko sa označí dopravnými značkami v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Určenie dočasného dopravného značenia na cestu III/1395, III/1397 a III/1399 vydá okresný úrad na základe stanoviska Okresného riaditeľstva PZ v Dunajskej Strede, ODI a Správy

a údržby ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda, situácií umiestnenia dočasného dopravného značenia a Vašej žiadosti pred realizáciou stavby.

- Žiadosti na stiahnutie: <https://www.minv.sk/?pozemne-komunikacie-3>

Záväzné stanovisko

Ktorým povoľuje výnimku z ochranného pásma cesty III/1395 z dôvodu uskutočnenia stavby: „Obec Trhová Hradská – Splašková kanalizácia“ v k.ú. Ohrady, Trhová Hradská, Horné Mýto na dobu neurčitú takto:

- Cesta III/1395 – od km 6,288 po km 9,175 bude uložené kanalizačné potrubie do zeleného pásu vedľa cesty vľavo v smere staničenia v súbehu s cestou min. cca 5,0 m od okraja vozovky.

Záväzné stanovisko je viazané dodržaním týchto podmienok:

- Okresný úrad v žiadnom prípade nesúhlasí s umiestnením nadzemných objektov (nadzemné stavby, stožiar, trafostanica, bariérové oplotenie) v ochrannom pásme cesty III/1395.
- Umiestnením uvedených stavebných objektov pri ceste nesmie dôjsť k narušeniu odtokových pomerov cesty III/1395.
- Investor svojim konaním nesmie ohroziť stavebný stav komunikácie ani inak obmedziť bezpečnosť cestnej premávky znečisťovaním vozovky a iným podobným konaním.
- V ďalšom investor zodpovedá za všetky škody vzniknuté správcovi komunikácií v dôsledku vykonania prác.
- Požadujeme dodržať podmienky SÚC TTSK, Oblasť Dunajská Streda vo vyjadrení č. 06339/2022/SÚCTt-4/8498 zo dňa 14.12.2022.
- Požadujeme dodržať podmienky OR PZ v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát vo vyjadrení č. ORPZ-DS-ODI-2023/001576-022 zo dňa 04.05.2022.
- Žiadame vykonať opatrenia na zamedzenie znečistenia cesty.
- Toto záväzné stanovisko, ktorým sa povoľuje výnimka z ochranného pásma cesty nenahrádza iné povolenia potrebné podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
- Povoľovací orgán si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie podmienok tohto záväzného stanoviska resp. preloženie stavby na vlastné náklady investora, ak si to vyžadujú záujmy ochrany pozemnej komunikácie a premávky na nej alebo iný všeobecný záujem.

10. Správa a údržba ciest TTSK oblasť Dunajská Streda

Správca a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja ako správca ciest III/1395, III/1397 a III/1399 dáva k žiadosti nasledovné stanovisko:

- S umiestnením stavby súhlasíme za podmienky, že pripomienky uvedené v tomto vyjadrení boli dodržané a zapracované do DSP, ktorú žiadame predložiť na vyjadrenie.
- Keďže realizáciou splaškovej kanalizácie príde k rozkopaniu ciest III/1395, III/1397 a III/1399, musí byť vykonaná spätná úprava v celej šírke jazdného pruhu. Napojenie novej vrstvy vozovky na existujúcu vrstvu musí byť plynulé a musí byť riešené zarezaním a preplátovaním. Trasu kanalizačného potrubia žiadame viesť v strede jazdného pruhu.
- Materiál pre asfaltové vrstvy vozovky musí byť kvalitatívnej triedy I, pričom obrusná vrstva bude AC11 OI PMB hr. 50 mm, ložná vrstva bude AC16 LI PMB hr. 60mm a horná podkladová AC16 PI hr. 70 mm. Spodná podkladová a ochranná vrstva vozovky bude v hrúbke 200 mm. Výstužnú geomrežu zo sklenených vlákien požadujeme umiestniť na celú šírku spätnej úpravy.
- Záručnú dobu na spätnú úpravu vozoviek ciest III/1395, III/1397 a III/1399 žiadame v dĺžke 60 mesiacov od prevzatia našim majstrom strediska, po ktorú bude zhotoviteľ spätnej úpravy odstraňovať závady z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev a poklesov vozovky a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.

- Výtlačné potrubie vedené v súbehu s cestou III/1395 v extraviláne musí byť vedené za existujúcim cyklochodníkom.
- Križenia kanalizačného potrubia s cestami III/1395, III/1397 a III/1399 riešiť bezvýkopovou metódou – pretláčaním v min. hĺbke 1,5 m pod niveletou vozovky. Montážne a štartovacie jamy musia byť min 2,0 m od asfaltového okraja cesty.
- Nakoľko každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa ciest III/1395, III/1397 a III/1399 vykonávané mimo uvedený termín.
- Začatie prác v dotyku s cestami III/1395, III/1397 a III/1399 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Dunajská Streda, č. tel. 031/552 24 21. Premávka na cestách III/1395, III/1397 a III/1399 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí ciest III/1395, III/1397 a III/1399 žiadame uviesť do pôvodného stavu.
- Akékoľvek zmeny týkajúce sa ciest III/1395, III/1397 a III/1399, ktoré by sa počas výstavby ukázali, ako nevyhnutné, ešte pred ich realizáciou žiadame konzultovať so správcom.

11. Okresné riaditeľstvo PZ v DS, ODI Dunajská Streda

Stanovisko k vydaniu povolenia výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/1395 počas prác „Obec Trhová Hradská – splašková kanalizácia“
Vydáva súhlas k vydaniu povolenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III. triedy (III/1395) podmienený splnením nasledovných pripomienok a v zmysle priložených, nami potvrdených situácií, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto stanoviska:

- Žiadame dodržať všetky podmienky stanovené Okresným úradom v Dunajskej Strede, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a taktiež žiadame dodržať všetky podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení ostatných orgánov štátnej správy a organizácií,
- Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky (ďalej len CP) stavebné objekty musia byť umiestnené a použité tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste III. triedy,
- Z hľadiska bezpečnosti CP nie je prípustné, aby na voľnom úseku cesty bol skladovaný stavebný materiál, výkopová zemina, odstavné pracovné stroje a pod.,
- Z hľadiska bezpečnosti CP celý pracovný priestor musí byť zabezpečený tak, aby bola čo najväčšej miere eliminovaná možnosť zranenia iných osôb,
- V zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. cestného zákona vyplýva zo zmien a doplnkov cestného zákona obsiahnutých v zákone č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke na zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií iným, než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené je potrebné povolenie cestného správneho orgánu vydané na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska príslušného dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov,
- Presný termín predmetných prác musí byť vopred, v dostatočnom časovom predstihu oznámený na ODI OR PZ v DS,
- V prípade križovania komunikácie práce realizovať len pneumatickými podvrtními resp. riadenými pretlakmi, podľa možnosti bez obmedzenia dopravy, bez zásahu chodníka a telesa cesty,
- Použiť iné, ako v žiadosti uvedené komunikácie (miestne, resp. účelové) možno len so súhlasom a za dodržania podmienok stanovených ich správcami,
- Za prípadné škody spôsobené v súvislosti s výstavbou na zdraví alebo na majetku nezodpovedá Policajný zbor,
- Počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu cesty III. triedy a jej súčastí, v prípade škody na majetku v správe VÚC-SÚC TT SK oblasť Dunajská Streda je žiadateľ povinný ju

bezodkladne odstrániť na vlastné náklady a poškodenie oznámi na SÚC TT SK – oblasť Dunajská Streda, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstraňovaní škody,

- V zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 cestného zákona pri znečistení cesty alebo miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závalu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prietáhov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu, ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu,
- V zmysle ustanovenia § 9 ods. 5 cestného zákona pri poškodení cesty alebo miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závalu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prietáhov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu, ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu,
- Upozorňujeme, že v zmysle ustanovenia § 22a cestného zákona za znečistenie alebo poškodenie cesty alebo miestnej pozemnej komunikácie, ktorá spôsobí alebo môže spôsobiť chybu v jej zjazdnosti alebo v schodnosti, cestný správny orgán v rozsahu svojej pôsobnosti uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 33 190 €, fyzickej osobe možno za vyššie uvedené uložiť pokutu do 660 €,
- Ak pri realizácii predmetných prác dôjde k obmedzeniu premávky, pracovisko sa označí dopravnými značkami v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, použité DZ, či už zvislé alebo vodorovné budú vyhotovené, vyznačené a upravené tak, aby zodpovedali reálnej situácii a postupu prác!!!,
- V zmysle ustanovenia § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. cestného zákona vyplýva, že cestný správny orgán a obec určujú používanie dopravných značiek, dopravných zariadení podľa odseku 2 a odseku 5 písm. f) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska príslušného dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov,
- POD dočasného dopravného značenia - organizácia dopravy počas vykonaných prác žiadame predložiť na vyjadrenie v zmysle vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., pričom v návrhu prihladiť na už osadené dopravné značenia v riešenom úseku,
- POD dočasného dopravného značenia spracováva odborne spôsobilá osoba v zmysle STN, ktorá zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie a overí ju pečiatkou a podpisom v zmysle zákona SNR č. 138/92 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona NR SR č. 136/95 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- Pracovníci, ktorí sa budú podieľať na prácach sú povinní dodržiavať ustanovenie § 58 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
- Obmedziť všetky práce na nevyhnutne potrebný čas,
- O všetkých okolnostiach počas realizácie predmetných prác, ktoré môžu mať negatívny dopad na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, bezodkladne informovať Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru (riaditeľ ODI OR PZ Dunajská Streda plk. Mgr. Ivan Vörös na tel. č. 0961 11 3500, vedúci ODI OR PZ Dunajská Streda kpt. Mgr. Dušan Vítek na tel. č.: 0961 11 3510),
- Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru Dunajskej Strede v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska

a stanovenie dodatočných podmienok, alebo uložené zmeniť, v prípade, pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.

12. Trnavský samosprávny kraj Trnava

Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník ciest č. III/1395, III/81397 a III/1399 a niektorých pozemkov pod týmito cestami, dáva k predloženej dokumentácii nasledovné stanovisko:

- Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa ciest č. III/1395, III/81397 a III/1399 boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Rešpektovať ochranné pásmo cesty III. triedy 20 m od osi vozovky na obidve strany mimo zastavané územie obce v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Pred realizáciu stavby kanalizácie v súvislosti s cestami III. triedy je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia.
- Križovanie trasy kanalizačnej siete a prípojok s cestami III. triedy požadujeme vykonať pretláčaním a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička prečnievala min. 1,5 m od okraja krajnice vozovky. Štartovacie jamy vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky. Pri spätných úpravách štartovacích jám žiadame klásť dôraz na riadne zhutnenie jednotlivých zásypových vrstiev.
- Smerové vedenie kanalizačného potrubia žiadame viesť mimo konštrukciu ciest III. triedy. V prípade, ak z priestorových dôvodov nie je možné iné technické riešenie a trasa kanalizácie vrátane umiestnenia šácht a poklopov, bude vedená v telese ciest III. triedy, požadujeme túto umiestniť v strede jazdného pruhu (mimo jazdnú stopu vozidiel, nie v krajnici vozovky)
- V prípade nevyhnutnosti vedenia kanalizácie v telese cesty, žiadame po ich uložení obnoviť vozovku podľa vzorového priečného rezu, ktorý predloží Správa a údržba ciest TTSK. Vzorový priečny rez obsahuje určenie zásypového materiálu, zloženie a hrúbku jednotlivých vrstiev vozovky, šírku preplátovania spojov a podobne. Zároveň správca stanoví podmienky odovzdania a prevzatia stavby.
- V prípade vedenia kanalizačného potrubia v cestnom telese, požadujeme obnovu asfaltovej vrstvy na celú šírku príslušného jazdného pruhu, nie len na šírku ryhy, respektíve na celú šírku vozovky, ak je potrubie navrhované v strede vozovky.
- Výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť odvezená na skládku. V prípade nutnosti zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu podložia a vozovky.
- Pred výjazdom vozidiel a stavebných mechanizmov zo staveniska je stavebník povinný zabezpečiť ich očistenie ako aj priebežne vykonávať čistenie príslušnej cesty III. triedy v úseku dotknutom predmetnou stavbou.
- Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov.
- Stavebník berie na vedomie, že všetky škody na cestách č. III/1395, III/1397 a III/1399, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie predmetnej stavby, je povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady. Táto povinnosť sa vzťahuje počas celej doby trvania záruky na zhotovené predmetné dielo.
- Všetky vyvolané úpravy na ceste III. triedy z dôvodu realizácie stavby (úprava dopravného značenia, prípadné spätné úpravy vozovky a podobne) budú realizované na náklady investora stavby.

- Obmedzenie cestnej premávky na cestách III. triedy žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov.
- Technické podmienky týkajúce sa križovania a vedenia trasy kanalizácie v súvislosti s cestami č. III/1395, III/1397 a III/1399 je stavebník povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Stavebník je povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovať ich podmienky.
- V prípade ukladania kanalizácie do pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve TTSK, požadujeme túto skutočnosť zmluvne ošetriť - zriadením vecného bremena. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena žiadame uzatvoriť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. Výšku odplaty za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností si vyžaduje TTSK stanoviť znaleckým posudkom, na základe porealizačného zamerania geometrickým plánom, pred uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena.
- V otázkach konzultácie zmluvných záležitostí až do spracovania finálnej podoby žiadame kontaktovať pani Bc. Bedecovú, telefonický kontakt: 033/5559318, príp. elektronickou formou na e-mailovú adresu: darina.bedecova@trnava-vuc.sk.
- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie dotknutým orgánom štátnej správy, správcovi cesty a Trnavskému samosprávnemu kraju.
- Platnosť stanoviska odboru dopravnej politiky TTSK a podmienok v ňom obsiahnutých je jeden rok odo dňa vyhotovenia. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne predložiť na vyjadrenie.

Trnavský samosprávny kraj súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Obec Trhová Hradská – splašková kanalizácia“, v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, pri dodržaní podmienok tohto stanoviska.

13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava

Dáva k predloženej PD pre územné konanie nasledovné stanovisko:

- Územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, na základe čoho požadujeme dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd, ktorá je zakotvená aj v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Súbeh kanalizačného potrubia s ochrannou hrádzou Klátovského ramena žiadame navrhnúť v súlade s STN 73 6822 Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi a v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, t.j. požadujeme rešpektovať 10,0 m pobrežný pozemok (ochranné pásmo) od päty pravostrannej ochrannej hrádze Klátovského ramena. Do vymedzených pobrežných pozemkov, resp. ochranných pásiem nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky obhospodarovat'. Územie pobrežného pozemku resp. ochranného pásma toku musí byť prístupné (bez trvalého oplotenia) pre mechanizáciu správcu toku a povodia za účelom vykonávania činností vyplývajúcich z § 48 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
- Križovanie vodného toku Belský (resp. Ohradský) kanál riadeným pretlakom požadujeme navrhnúť v súlade s STN 73 6822 Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi tak, aby minimálna hĺbka krytia bola 1,5 m pod reálnou niveletou dna a chránička bola zrealizovaná v celom profile križovania vodného toku vrátane jeho pobrežných pozemkov (v šírke min. 5,0 m). Začiatok a koniec pretláčania realizovať v minimálnej vzdialenosti 5,0 m od brehových čiar vodného toku.

- Navrhované kanalizačné potrubie v mieste križovania toku, vrátane súbehov kanalizačných potrubí uložených v pobrežných pozemkoch vodných tokov musia byť uložené v chráničkách navrhnutých tak, aby zniesli statické zaťaženie z pojazdu ťažkej mechanizácie správcu toku. Požadujeme, aby boli chráničky po vložení potrubí na oboch koncoch utesnené.
- Upozorňujeme na skutočnosť, že kanalizačná sieť je navrhnutá v lokalite, kde vychádzajúc zo súčasných hydrologických pomerov v povodí, maximálne hladiny v toku Malý Dunaj a následne v Klátovskom ramene a v kanáli Gabčíkovo-Topoľníky počas povodňových stavov môžu dosiahnuť kótu 114,00 m n.m. Bpv, pričom môže dôjsť aj k zaplaveniu kanalizačnej siete. V prípade nerešpektovania tejto úrovne povodňovej hladiny správca vodohospodársky významných vodných tokov nepreberá zodpovednosť za prípadné škody. Pripomíname, že počas poslednej povodne v r. 2006 hladina vody v toku Malý Dunaj dosahovala kótu 113,09 m n.m. Bpv.
- Čerpacie stanice žiadame vybudovať ako zaizolované a nepriepustné proti vplyvu tlaku a vztlaku povrchových a podzemných vôd.
- Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
- Na stavbou dotknuté pozemky v správe našej organizácie požadujeme uzavrieť zmluvu na zriadenie vecného bremena s oddelením správy majetku Bratislava, SVP, š.p., kontaktná osoba: Mgr. Roman Kováč 02/60292323.
- Pri prieniku ochranných pásiem nášho hmotného investičného majetku, t.j. 5,0 m od brehovej čiary, a 10,0 m od vzdušnej päty hrádze, s ochranným pásmom navrhovaného kanalizačného potrubia žiadame, aby bol správca kanalizačného potrubia zaviazaný umožniť správcovi vodných tokov (SVP, š.p., Povodie Dunaja, o.z.) výkon jeho práv a povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. V prípade nesúhlasu správcu kanalizačného potrubia s realizáciou prác požadovaných správcou vodných tokov, vykoná požadované práce správca kanalizačného potrubia na vlastné náklady a v termíne požadovanom správcou tokov (SVP, š.p., Povodie Dunaja, o.z.).
- Upozorňujeme, že jedným z podkladov pre vydanie územného rozhodnutia je aj vyjadrenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
- Uvedené podmienky k predmetnej stavbe požaduje naša organizácia zapracovať do rozhodnutí a povolení dotknutých orgánov.
- Ďalší stupeň PD pre SP, s detailom križovania vodného toku Belský (resp. Ohradský) kanál a detailami uloženia gravitačnej kanalizačnej siete v blízkosti pravostrannej ochrannej hrádze vodného toku Klátovské rameno (medzi jestvujúcou komunikáciou a oploteniami RD) požadujeme predložiť našej organizácii na posúdenie!

14. Slovenský pozemkový fond - Bratislava

Upovedomujeme Vás, že SPF zastupuje osoby, alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť konaním priamo dotknuté podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úprav, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

Z vyššie uvedeného dôvodu požadujeme, aby stavebník postupoval v zmysle § 20 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Návrh na vykonanie záznamu vecného bremena do katastra nehnuteľností je povinný podať vlastník verejného vodovodu do 60 dní odo dňa

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Vykonanie záznamu vecného bremena do katastra nehnuteľností je vlastník stavby verejného vodovodu povinný písomne oznámiť vlastníčkovi pozemku do 60 dní od jeho vykonania. Zároveň v zmysle § 20 ods. 7 zák. 442/2002 Z.z. vlastník verejného vodovodu je povinný písomne vyzvať vlastníka pozemku na uplatnenie si náhrady spolu s oznámením o vykonaní zápisu vecného bremena podľa ods. 5.

15. Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava

Po preverení Vašej žiadosti a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že navrhovaná stavba „Obec Trhová Hradská – splašková kanalizácia“ sa v jednotlivých k.ú. dotkne hydromelioračných zariadení v správe Hydromeliorácie, š. p. nasledovne:

v. k.ú. Trhová Hradská

- Trasa výtlačného potrubia sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Trhové Mýto II.“ (evid. č. 5202 175). Stavba závlahy bola daná do užívania v roku 1985 s celkovou výmerou 2 015 ha.
- Trasa výtlačného potrubia bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody, vetvu „A1“ DN 400 AC vodnej stavby „ZP Trhové Mýto II.“ (evid. č. 5202 175).
- V rámci navrhovanej splaškovej kanalizácie neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v Hydromeliorácie, š. p.

v k.ú. Horné Mýto

- Trasa výtlačného potrubia sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Trhové Mýto II.“ (evid. č. 5202 175) a podzemné závlahové potrubia sa nedotkne.

v. k.ú. Ohrady

- Trasa výtlačného potrubia sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Trhové Mýto II.“ (evid. č. 5202 175). Stavba závlahy bola daná do užívania v roku 1985 s celkovou výmerou 2 015 ha.
- Trasa výtlačného potrubia bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody, vetvu „A“ DN 400 AC vodnej stavby „ZP Trhové Mýto II.“ (evid. č. 5202 175).

V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1 : 2 880 s orientačným vyznačením časti záujmového územia závlahy, podzemných závlahových potrubí a navrhovanej stavby.

Podrobnú situáciu rúrovej siete závlahy Vám k nahliadnutiu poskytne a jej vytýčenie v teréne na základe objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Bratislava – kontaktná osoba Ing. Bernát, č.t. +421 903 997 967 alebo Ing. Dušan Keder, č.t. +421 911 644 994.

Pri návrhu realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- Križovanie výtlačného potrubia so závlahovými potrubiami navrhnuť a realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983
- Pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Bratislava – kontaktná osoba Ing. Bernát, č.t. 0903 997 967 alebo Ing. Dušan Keder, č.t. +421 911 644 994.
- Križovanie výtlačného potrubia so závlahovým potrubím vykonať ručne
- V mieste križovania výtlačného potrubia so závlahovým potrubím dodržať min. 0,40 m zvislú vzdialenosť.
- výtlačného potrubia v mieste križovania so závlahovým potrubím uložiť do chráničky
- Prizvať našich pracovníkov k obhliadke pred zasýpaním križovania, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania
- V prípade poškodenia majetku štátu – závlahového potrubia, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodného stavu na náklady investora.

Projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu žiadame doplniť o zakres závlahových potrubí do situácie a o vzorový detail – rez križovania výtlačného potrubia so závlahovým potrubím.

16. I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o., Horné Mýto

Na danej trase v obci Trhová Hradská v kat. území Trhová Hradská sa nachádzajú rozvody TKR-u našej firmy.

Ako prevádzkovateľ siete TKR v obci Trhová Hradská, v ktorej sa vysiela káblový televízny signál analógový a digitálny a internet, požadujeme aby boli po jednotlivých uliciach vytýčené naše vedenia a po preberaní ryhy sa píše preberací protokol.

17. UPC Broadband Slovakia s.r.o. Bratislava

Na dotknutom mieste hore uvedenej stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. Voči vydaniu územného a stavebného povolenia nemáme námietky.

18. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava

Sko vlastníka a prevádzkovateľa elektroenergetickej prenosovej sústavy 400 kV a 220 kV Vám oznamujeme, že k stavbe „Obec Trhová Hradská – splašková kanalizácia“, ktorá je situovaná na miestach vyznačených v prílohe Vášho listu v k.ú. Trhová Hradská, Horné Mýto a Ohrady nemáme pripomienky, nakoľko nie sú dotknuté existujúce ani plánované zariadenia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. Bratislava.

19. OTNS, a.s. Bratislava

Podzemné vedenia v majetku spoločnosti SWAN, a.s. sa nachádzajú.

S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- Realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle § 21 ods. 3) a § 24 ods. 6) Zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.
- Jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky spoločnosti na adresu: OTNS, a.s. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, elektronicky na obchod@otns.sk, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zakresom. Trasy siete SWAN/exBEN je potrebné vytýčiť geodeticky. V prípade potreby vieme poskytnúť porealizačné geozameranie trás OK v ZU v dgn na vyžiadanie/objednavku-dogi, získaný podklad nahrádza fyzické vytýčenie v teréne, služby sú spoplatnené v zmysle Cenníka OTNS, a.s., uvedeného na webw.
- Nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute.
- Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzku schopnosť.

- Oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS.
- V prípade, že stavbou bude vyvolaná prekládka našich trás, je nutné prekonzultovať a odsúhlasiť návrh prekládky v ďalšom stupni PD.
- Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu odkopaných trás ešte pred zásypom rýh: optika@otns.sk, jedna z podmienok pre kolaudáciu stavby, vystavenie potvrdenia o nepoškodení vedenia.
- Stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek /markerov/, ochrannej fólie a zákrytových dosiek,
- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s. helpdesk kontakt: 0908706819, +421 35000999, 0650/123 456 a helpdesk@swan.sk.
- Upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení siete SWAN ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy, opravy optickej trasy vrátane pokút.
- Požadujeme ďalší stupeň PD predložiť na odsúhlasenie.

Po splnení daných podmienok spoločnosť OTNS, a.s. ako správca siete SWAN k vydaniu územného rozhodnutia nemá námietky.

20. Obec Ohrady

S projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie „Obec Trhová Hradská – splašková kanalizácia“ súhlasí bez pripomienok.

Pred zahájením stavby zabezpečiť presné vytýčenie všetkých podzemných vedení. Križovanie a súbehy riešiť v súlade s príslušnými STN. Realizácia stavby nebude negatívne ovplyvniť životné prostredie.

Námietky v rámci územného konania neuplatnil nikto.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ: Obec Trhová Hradská, IČO: 00 305 766, v zastúpení starostom obce: Ing. Gergelyom Törökom, so sídlom 930 13 Trhová Hradská, Farský rad 488/1, v zastúpení spoločnosťou Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., IČO: 36 550 949, so sídlom 949 60 Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4 podal dňa 30.11.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Obec Trhová Hradská – splašková kanalizácia“ – líniová stavba na pozemkoch parc.č.: 114/2, 215/1, 215/4, 218/3, 219/11, 219/18, 219/31, 219/45, 221/1, 226/1, 248/5, 255/1, 257/1, 257/5, 257/7, 258/1, 258/9, 258/10, 258/22, 258/31, 330/44, 330/45, 330/46, 400/4, 405/7, 416/12, 416/24, 417/1, 418/2, 420/3, 420/4, 424/2, 425/3, 428/1, 428/148, 434, 435/6, 1072/2, 1072/3, 1072/60, 1103/1, 1103/3, 1152/77, 1152/102, 1160/3, 1160/51, 1160/55 registra „C“, 435/2 registra „E“ (435/2 registra „C“), 420 registra „E“ (420/1 registra „C“), 418/2 registra „E“ (69 registra „C“), 70/1 registra „E“ (70 registra „C“), 382, 384 registra „E“ (384/1 registra „C“), 419/1 registra „E“ (419/1 registra „C“), 419/2 registra „E“ (419/2 registra „C“), 416/301 registra „E“ (416/1 registra „C“), 420 registra „E“ (417/3 registra „C“), 215/2 registra „E“ (215/2 registra „C“), 1157/1 registra „E“

(1157/1 registra „C“), 1190/1 registra „E“ (1190/2 registra „C“), 1190/2 registra „E“ (1190/1 registra „C“), 433 registra „E“ (433/1 registra „C“), 874/1 registra „E“ (874/2 registra „C“), 269 registra „E“ (416/1 registra „C“), 1150/1 registra „E“ (1150 registra „C“), 1149/1 registra „E“ (1149 registra „C“), 1158/1 registra „E“ (1157/1 registra „C“), 424/1 registra „E“ (424/1 registra „C“), 424/1 registra „E“ (424/4 registra „C“) v katastrálnom území Trhová Hradská, obce Trhová Hradská, na pozemkoch parc.č.: 953/3, 953/6, 1008/6, 1008/9, 1008/10, 1008/11, 1008/49 registra „C“, v katastrálnom území Horné Mýto, obce Horné Mýto a na pozemkoch parc.č.: 130, 131/1, 132/3, 132/5, 133/1, 134/2, 211/2, 327/1, 331/96, 348/1, 348/4, 348/5, 348/7, registra „C“, 260, 261, 265, 266, 267, 269, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280/1, 280/2 registra „E“ (331/1 registra „C“), 210 registra „E“ (210 registra „C“), v katastrálnom území Ohrady, obce Ohrady.

K návrhu boli priložené všetky potrebné podklady, projektová dokumentácia stavby na územné konanie, podklady z evidencie nehnuteľností, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov.

Stavebný úrad dňa 17.01.2023 oznámil listom č. 11689/JA/132s/2022/033-BGy/002 začatie územného konania o umiestnení stavby podľa § 36 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 16.02.2023 uskutočnil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

K návrhu sa vyjadrili: Západoslovenská distribučná a.s. RSS-JUH Dunajská Streda, ZsVS a.s. OZ Dunajská Streda, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, Slovak Telekom a.s. Bratislava, SPP – distribúcia a.s. Bratislava, Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o ŽP, Michlovský s.r.o. Piešťany, OR HaZZ v Dunajskej Strede, RÚVZ v DS, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemnej komunikácie, Správa a údržba ciest TTSK oblasť Dunajská Streda, Okresné riaditeľstvo PZ v DS, ODI Dunajská Streda, Trnavský samosprávny kraj, Ministerstvo obrany SR – agentúra správy majetku Bratislava, Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, Okresný úrad DS, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava, Slovenský pozemkový fond – Bratislava, Hydromeliorácie, š.p. Bratislava, UPC Broadband Slovakia s.r.o. Bratislava, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava, OTNS, a.s. Bratislava, MadNet Services, s.r.o. Dunajská Streda, Sitel, s.r.o. Bratislava, Energotel, a.s. Bratislava, Slovanet, a.s. Bratislava. Ich stanoviská boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska § 38 stavebného zákona a zistil, že navrhovateľ nemá vo vlastníctve všetky pozemky, na ktorých bude stavba umiestnená a inžinierske siete, na ktorých bude stavba napojená.

Pozemky parc. č. 382 a 384 registra „E“ (384/1 registra „C“), vedené na LV č. 2502 sú vo vlastníctve: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trhová Hradská, so sídlom 930 13 Trhová Hradská, Farský rad 488/1, navrhovateľ predložil súhlas s umiestnením stavby „Obec Trhová Hradská – splašková kanalizácia“ – líniová stavba.

Stavba je podľa ustanovení §1 a §2 ods.1 písm. b/ zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o vyvlastnení) v spojitosti s ustanovením §21 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach (zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) ako osobitným zákonom považovaná za stavbu vo verejnom záujme. Podľa §38 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, navrhovateľ nemusí k žiadosti o umiestnenie stavby predkladať súhlasy vlastníkov, ak nemá k pozemku vlastnícke alebo iné právo, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť. Pozemky, na ktorých má byť

stavba umiestňovaná je možné vyvlastniť podľa vyššie citovaných ustanovení §1 a §2 ods.1 písm. b/ zákona o vyvlastnení v spojitosti s ustanovením §21 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, preto navrhovateľ nie je povinný predkladať súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov.

Stavebný úrad prehodnotil dostupných podkladov, dokladov a na základe týchto dokladov a vzhľadom na posúdenia z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti o životné prostredie a jednotnej technickej politiky vyjadrenej všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu dospel k záveru, že stavba nie je s týmito záujmami v rozpore. To potvrdili aj kladné stanoviská dotknutých orgánov, ktoré chránia všeobecné záujmy podľa osobitných predpisov.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Projektová dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu určené Vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Ochranu verejných záujmov a práv a právom chránených záujmov účastníkov konania zabezpečil stavebný úrad v podmienkach uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia.

Nakoľko sa jedná o rozsiahlu stavbu s veľkým počtom účastníkov konania v zmysle §42 ods.2 stavebného zákona a §26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní doručenie sa uskutoční verejnou vyhláškou t.j. vyvesením územného rozhodnutia na úradnú verejnú tabuľu po dobu 15 dní obce Trhová Hradská, obce Horné Mýto, obce Ohrady a obce Jahodná. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Stavebný úrad v rámci územného konania nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ je v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších noviel za vydanie tohto rozhodnutia oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Obec Jahodná, sídlom 930 21 Jahodná, Nám. Sv. Trojice 294/3.

Toto rozhodnutie možno preskúmať príslušným súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí právoplatnosti.

 **Ing. Jarmila Ribánszký**
starosta obce

Doručí sa:

1. Účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

2. Obec Trhová Hradská, Starosta obce, 930 13 Trhová Hradská, Farský rad 488/1
3. Obec Horné Mýto, Starosta obce, 930 13 Horné Mýto, Hlavná ul. 275/24

4. Obec Ohrady, Starosta obce, 930 12 Ohrady 267
5. Obec Kútники, Starosta obce, 929 01 Kútники č. 686
6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 949 60 Nitra, Nábřežie za hydrocentrálou 4
7. Trnavský samosprávny kraj, 917 01 Trnava, Starohájska 10, P.O.Box 128
8. Slovenský pozemkový fond, 817 15 Bratislava, Búdková č. 36
9. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava, 842 17 Bratislava 4, Karloveská 2
10. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trhová Hradská, 930 13 Trhová Hradská, Farský rad 488/1
11. Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava 1, Čulenova 6
12. ZsVS a.s. OZ DS, 929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
13. Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28
14. SPP – distribúcia, a.s., 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/b
15. Michlovský s.r.o., 921 01 Piešťany, Letná 796/9
16. OR HaZZ v DS, 929 01 Dunajská Streda, Trhovisko 1102/1
17. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o ŽP, 929 01 Dunajská Streda, Korzo B. Bartóka 789/3
18. RÚVZ v DS, 929 01 Dunajská Streda, Veľkoblahovská 1067
19. Krajský pamiatkový úrad, 917 01 Trnava, Cukrová 1
20. Okresné riaditeľstvo PZ v DS, ODI DS, 929 01 Dunajská Streda, Múzejná 231/6
21. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemnej komunikácie, 929 01 Dunajská Streda, Korzo B. Bartóka 789/3
22. Správa a údržba ciest Trnavského a samosprávneho kraja, 929 01 Dunajská Streda, Bratislavská cesta 10
23. Ministerstvo obrany SR – agentúra správy majetku Bratislava, 832 47 Bratislava, Kutuzovova 8
24. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, 929 01 Dunajská Streda, Korzo B. Bartóka 789/3
25. Okresný úrad DS, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, 929 01 Dunajská Streda, Korzo B. Bartóka 789/3
26. Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tökési-ág Kistérség, 929 01 Malé Dvorníky, Dunajskostredská ulica 153/1
27. Heizer Optik spol. s r.o., 930 13 Trhová Hradská, Dolnobárska cesta
28. UPC Broadband Slovakia s.r.o., 850 00 Bratislava 5, Ševčenkova 36, P.O.Box 216
29. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., 824 84 Bratislava 26, Mlynské nivy 59/A
30. OTNS, a.s., 831 04 Bratislava, Vajnorská 137
31. MadNet Services, s.r.o., 929 01 Dunajská Streda, Bratislavská cesta 1863/8
32. Sitel, s.r.o., 851 01 Bratislava, Kopčianska 18
33. Energotel, a.s., 821 08 Bratislava, Miletičova 7
34. Slovanet, a.s. 821 08 Bratislava 2, Záhradnícka 151
35. Hydromeliorácie, š.p., 825 63 Bratislava 211, Vrakunská 29
36. Okresný úrad Dunajská Streda, Pozemkový a lesný odbor, 929 01 Dunajská Streda, Korzo B. Bartóka 789/3
37. a/a - Obec Jahodná
38. a/a – Spoločný stavebný úrad Dunajská Streda

Vybavuje: **Ing. Gyöngyi Bognárová**

Spoločný stavebný úrad, 929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1203

Budova: Obchodno-informačné centrum, III. posch. č. dv. 311

Tel. č. 0918/607346

Stránkové hodiny sú: pondelok 8,00-11,45, streda 8,00-11,45 a piatok 8,00-11,45

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a má byť zverejnené podľa ustanovenie § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Horné Mýto.

15. MÁJ 2023

Vyvesené dňa:

.....

Odtlačok pečiatky obce
a podpis oprávnenej osoby

Zvesené dňa:.....

.....

Odtlačok pečiatky obce
a podpis oprávnenej osoby

